

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Wert < 300 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> Wert 300 - 3000 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze </div>			Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]											
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
7	23.02	U1	22	Seminarraum	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,5	23,3	195	2,5	3,2	12	16	5,7	2,2	<2
7	23.02	U1	24	Seminarraum	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,1	23,3	215	<2	4,1	16	16	4,7	2,4	<2
6	23.02	U1	41A	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,1	21,1	110	<2	2,8	12	7,1	<2	<2	<2
6	23.02	U1	46	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	23,3	140	<2	3,9	13	11	<2	<2	<2
6	23.02	U1	47	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	23,3	205	2,4	<2	17	19	4,7	<2	<2
6	23.02	U1	50	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	23,3	165	3,3	3,6	14	13	2,5	<2	<2
11	23.02	U1	63	Post	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	35,8	23,3	210	<2	6,7	17	13	3,6	2,1	<2
6	23.02	U1	82	Werkstatt	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	23,3	265	2,4	6,9	18	17	6,1	4,5	<2
6	23.02	U1	84	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,9	23,3	280	2,4	7,9	2	19	4,8	2,6	<2
6	23.02	00	21	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,9	23,3	245	2,1	9,6	20	15	4,4	<2	<2
6	23.02	00	23	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	23,3	270	2	9,3	22	16	4,2	2,3	<2
6	23.02	00	24	Zahnlabor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	23,3	345	3,3	7,9	23	26	7,8	3,9	<2
6	23.02	00	25	Zahnlabor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	23,3	295	2,7	6,7	21	21	7,3	3,4	<2
6	23.02	00	41	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	20,1	270	2,4	2,6	21	21	5,9	3,2	<2
6	23.02	00	42	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,2	20,1	185	3,6	4,6	7,5	16	6,6	2,2	<2
6	23.02	00	46	Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,2	20,1	130	2,1	3,4	9,4	11	2,3	<2	<2
11	23.02	00	62	Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	18,7	360	3	10	13	34	9,9	4,9	<2
10	23.02	00	64	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,9	18,7	215	<2	8,1	18	14	2,8	<2	<2
11	23.02	00	65	SLO-Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	20,1	280	2,2	11	23	16	6	<2	<2
11	23.02	00	67	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MMS	25,1	18,7	405	<2	23	40	15	2,8	<2	<2
6	23.02	00	83	Verhaltensmessraum	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	20,8	18,7	290	2,1	16	25	11	3,9	2,2	<2
6	23.02	00	84	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,0	20,1	385	<2	16	29	24	7,5	<2	<2
6	23.02	00	87	Verhaltensmessraum	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,1	20,1	550	4,5	24	44	30	10	4,1	<2
6	23.02	00	88	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,0	20,1	650	5,8	24	45	32	14	8,5	3
7	23.02	01	23	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,4	18,7	400	<2	21	33	20	4,4	2	<2
7	23.02	01	25	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	28,0	18,7	360	4,9	13	19	26	10	4,1	<2
7	23.02	01	26	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,8	18,7	280	3	8,7	13	23	7,8	3,4	<2
7	23.02	01	27	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,8	18,7	245	2,8	5,2	14	17	9,9	<2	3,2
7	23.02	01	28	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,9	18,7	300	<2	7,9	18	23	7,3	3,8	<2
6	23.02	01	43	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,1	20,6	345	<2	17	25	22	5	<2	<2
6	23.02	01	46	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,4	20,6	280	<2	9,8	15	25	5,7	<2	<2
6	23.02	01	48	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,5	20,6	250	<2	7,6	13	22	5,1	2,4	<2
10	23.02	01	63	Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,5	18,7	220	2,1	7,5	10	19	4,7	2,9	<2
10	23.02	01	65	Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,3	18,7	< 30	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
10	23.02	01	67	Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,7	18,7	200	<2	6,7	12	14	4,6	2,6	<2
10	23.02	01	68	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,9	18,7	455	2	17	35	27	7,6	4,3	<2
6	23.02	01	81	Chemie-Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,0	18,7	240	<2	10	16	17	5,1	<2	<2
6	23.02	01	84B	Labor	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,5	18,7	355	<2	14	26	21	6,9	3,3	<2
6	23.02	01	86	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,4	18,7	160	<2	6,6	12	11	2,3	<2	<2
6	23.02	01	88	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,2	18,6	255	<2	8,9	14	22	6,2	<2	<2
5	23.02	02	81	Seminarraum	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,0	20,6	235	<2	10	19	15	3	<2	<2
5	23.02	02	83	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,9	20,6	345	<2	15	24	23	4,7	2,5	<2
5	23.02	02	88	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,0	20,6	900	<2	50	88	31	9,2	4,4	<2
5	23.02	02	90	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,0	20,6	345	<2	13	21	23	8,1	3,5	<2
7	23.02	03	22	Seminarraum	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,2	20,6	330	2,6	9,7	18	25	8,6	4,2	<2
7	23.02	03	24	Tonstudio	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,4	20,6	395	<2	23	30	21	4,6	<2	<2
7	23.02	03	27	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,2	20,6	355	<2	14	23	27	7,3	<2	<2

Baubabschnitt	Messungen																
	Legende:				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze												
	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-bottom: 2px;"></div> Wert < 300 <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-bottom: 2px;"></div> Wert 300 - 3000 <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FF0000;"></div> Wert >3000 </div>							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	03	31	Büro	13.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,7	20,6	355	<2	14	15	29	8,8	3,7	<2
6	23.02	03	42	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,4	21,1	425	3,7	13	28	29	10	4,5	<2
6	23.02	03	44	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,5	21,1	600	4,7	19	40	40	19	6,1	<2
6	23.02	03	47	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,5	21,1	275	2,1	8,4	18	20	6,1	2,2	<2
6	23.02	03	49	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,2	21,1	235	<2	7,4	17	16	4,7	2,1	<2
9	23.02	03	61	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,1	21,1	410	3	13	29	29	7,6	3,5	<2
9	23.02	03	65	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,8	21,1	470	2,8	19	37	27	7,1	3,5	<2
9	23.02	03	70	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,7	21,1	550	3,9	19	41	38	10	4,4	<2
9	23.02	03	71	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,6	21,1	325	<2	12	26	21	5,6	<2	<2
5	23.02	03	82	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,7	21,1	170	<2	6,2	16	12	<2	<2	<2
5	23.02	03	84	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,8	21,1	125	2,6	3,9	11	9,8	<2	<2	<2
5	23.02	03	87	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,0	21,1	430	2,6	19	39	21	4,8	2,5	<2
5	23.02	03	89	Büro	12.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,2	21,1	225	<2	9,6	19	14	2,8	<2	<2
11	23.03	U1	21	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,5	19,9	370	2,1	14	31	21	5,1	2,4	<2
11	23.03	U1	23	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,8	19,9	305	2,4	10	20	21	6,6	3,3	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	15.08.2017	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,8	29,9	265	2	9,9	18	18	4,6	2,8	<2
11	23.03	U1	26	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,8	19,9	255	2,2	9,6	18	16	4,2	2,9	<2
1	23.03	U1	45	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,6	23,0	<30	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,7	23,0	145	<2	7,3	12	9,8	<2	<2	<2
1	23.03	U1	47	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,3	23,0	180	<2	8	15	11	2,1	<2	<2
1	23.03	U1	49	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,0	23,0	175	<2	7,8	13	11	2,9	<2	<2
1	23.03	U1	51	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,3	24,0	140	<2	5,7	12	10	<2	<2	<2
4	23.03	U1	62	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,9	24,7	175	<2	12,1	19	3,9	<2	<2	<2
4	23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,8	24,7	100	<2	4,7	8,9	6,5	<2	<2	<2
4	23.03	U1	66	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,7	24,7	180	<2	7,5	13	13	2,8	<2	<2
4	23.03	U1	70	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,7	24,7	95	<2	8	9,2	2,2	<2	<2	<2
2	23.03	U1	82	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,9	23,0	165	<2	6,2	12	12	2,8	<2	<2
2	23.03	U1	83	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,9	23,0	125	<2	5,4	9,9	9,3	<2	<2	<2
2	23.03	U1	86	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,7	23,0	145	<2	6,6	12	10	<2	<2	<2
2	23.03	U1	87	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,2	23,0	290	2,2	10	20	21	4,7	2,3	<2
11	23.03	00	22	Labor	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	18,7	215	<2	8,9	17	13	3,8	<2	<2
11	23.03	00	23	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,9	18,7	260	2,3	8,9	16	19	5,2	2,7	<2
11	23.03	00	25	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,7	18,7	340	2,2	10	23	26	5,9	3	<2
11	23.03	00	26	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	18,7	195	<2	7,5	13	15	3,9	<2	<2
1	23.03	00	44	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	22,6	170	<2	7,6	12	11	3,7	<2	<2
1	23.03	00	46	Büro	14.08.18	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	22,6	305	2	15	27	14	4,7	<2	2
1	23.03	00	48	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	22,6	165	<2	7,8	13	9,7	2,6	<2	<2
1	23.03	00	49	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	21,7	22,6	195	<2	8,7	15	12	2,8	<2	<2
4	23.03	00	63	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	22,6	370	2	19	28	20	4	2,5	<2
4	23.03	00	66	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,7	22,6	245	<2	11	18	17	3,3	<2	<2
4	23.03	00	67	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	22,6	220	<2	9,7	17	14	3	<2	<2
4	23.03	00	68	Büro	14.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	22,6	180	<2	8,3	12	12	3,5	<2	<2
2	23.03	00	82	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	23,9	19,9	105	<2	5,1	8,4	7,1	<2	<2	<2
2	23.03	00	84	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,2	19,9	125	<2	6,1	9,9	8,7	<2	<2	<2
2	23.03	00	87	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,5	19,9	145	<2	7,7	13	8,1	<2	<2	<2
2	23.03	00	91	Büro	15.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,7	19,9	195	<2	9,8	17	12	<2	<2	<2
10	23.03	01	22	Seminarraum	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,2	21,5	335	<2	19	36	12	<2	<2	<2
10	23.03	01	25	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	21,5	1.150	3,7	79	130	21	3,4	<2	<2

Baubabschnitt	Messungen																
	Legende:				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze												
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> Wert < 300 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px;"></div> Wert 300 - 3000 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px;"></div> Wert >3000 </div>				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]										
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
10	23.03	01	27	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,4	21,5	650	2,9	45	72	14	3,4	<2	<2
10	23.03	01	28	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	21,5	115	<2	4,3	9,2	9,6	<2	<2	<2
1	23.03	01	42	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,1	21,5	290	<2	17	26	10	2,9	2,2	<2
1	23.03	01	43	Seminarraum	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,6	21,5	95	<2	4,5	7,2	7,3	<2	<2	<2
1	23.03	01	46	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,7	21,1	195	<2	11	18	7,4	2,4	<2	<2
1	23.03	01	48	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,9	21,5	105	<2	5,8	9	6,2	<2	<2	<2
4	23.03	01	61	Seminarraum	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	26,4	100	<2	9,5	14	8,3	<2	<2	<2
4	23.03	01	63	Seminarraum	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	26,4	155	<2	8,4	13	9,6	<2	<2	<2
4	23.03	01	64	Seminarraum	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	26,4	425	4,2	14	24	24	13	9,5	<2
4	23.03	01	68	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	26,4	210	<2	11	17	11	3,2	<2	<2
2	23.03	01	83	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	26,4	160	<2	5,7	12	12	2,7	<2	<2
2	23.03	01	86	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	26,4	370	3	15	22	24	8	4,8	<2
2	23.03	01	88	Büro	16.04.18	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	26,4	500	3	26	41	23	6,4	3,9	<2
2	23.03	01	89	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	26,4	210	<2	9,8	17	12	3,2	<2	<2
4	23.03	02	60	Bibliothek	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,8	24,0	385	2,9	18	17	22	6,4	3,5	<2
4	23.03	02	62	Büro	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,9	24,0	245	<2	11	18	16	3,7	<2	<2
4	23.03	02	64	Kopierraum	16.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,9	24,0	295	2,3	13	20	17	5,9	3,4	<2
9	23.11	U1	64	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,9	22,6	270	<2	11	28	13	2,1	<2	<2
9	23.11	U1	65	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	22,6	355	<2	7,1	22	32	10	<2	<2
8	23.11	03	63	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	22,4	190	<2	4,6	11	15	4,5	2,5	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	22,4	430	3,2	13	38	26	6,6	2,4	<2
9	23.12	U1	23	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	22,6	425	2,6	9,5	23	30	22	3	8,8
9	23.12	U1	26	Chemie-Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	22,6	170	<2	2,7	7,5	12	3,7	<2	7,9
4	23.12	U1	85	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	22,6	195	<2	6,2	16	14	2,3	<2	<2
4	23.12	U1	86	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	22,6	340	<2	12	29	23	4,2	<2	<2
6	23.12	00	41	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	22,6	270	<2	12	26	14	2,4	<2	<2
6	23.12	01	41	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	22,6	390	3,1	15	34	20	5,8	2,9	<2
6	23.12	01	42	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	22,6	275	<2	11	28	16	<2	<2	<2
6	23.12	01	43	Vorraum	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	22,6	240	<2	5,3	16	22	4,9	<2	<2
6	23.12	01	45	Vorraum	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,1	22,6	210	<2	5,2	15	15	4,5	2,5	<2
8	23.12	02	24	Labor S1	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	22,5	22,4	65	<2	<2	4,3	5,8	2,4	<2	<2
8	23.12	02	27	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	21,6	22,4	550	6,4	14	39	39	14	7,7	<2
8	23.12	02	28	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,6	22,4	355	3,5	6,4	20	27	11	6,5	<2
8	23.12	02	29	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	24,4	22,4	305	2,1	11	30	17	3,1	<2	<2
5	23.12	02	43	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	22,6	500	3,9	16	35	32	11	6,2	<2
5	23.12	02	45	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	22,6	650	3,7	29	72	21	3,8	<2	<2
8	23.12	03	23	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,2	22,4	440	3,2	17	33	26	8,1	4,3	<2
8	23.12	03	27	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	22,3	405	2,8	16	33	20	9,1	2,7	<2
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,9	22,4	365	5,2	9,5	25	24	9,5	5,4	<2
8	23.12	03	29	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	22,4	185	<2	7,7	15	12	2,5	<2	<2
5	23.12	03	41	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	18,5	255	2,2	7,7	17	18	5,4	2,8	<2
5	23.12	03	43	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	18,5	370	3,4	12	27	22	8,2	4,5	<2
5	23.12	03	44	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,0	18,5	395	5,6	12	29	24	9,9	4,5	<2
5	23.12	03	45	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,9	22,5	295	2,4	9,8	22	19	5,4	2,9	<2
3	23.12	03	62	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,0	18,5	385	3,1	13	27	24	8,3	4,6	<2
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,2	18,5	550	4,3	22	47	32	8,9	4,6	<2
3	23.12	03	66	Bibliothek	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	18,5	440	4,4	13	26	29	13	6,7	<2
3	23.12	03	68	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	18,5	395	3,1	16	34	20	5,8	3,5	<2

Baubabschnitt	Messungen																
	Legende:							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
4	23.12	03	81	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,7	18,5	350	2,5	16	32	16	3,8	2,3	<2
4	23.12	03	85	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	18,5	285	2,4	9,4	24	16	4,6	2,7	<2
4	23.12	03	86	Mikroskopie	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	22,4	18,5	465	6,7	12	28	32	14	6,8	<2
4	23.12	03	90	Labor	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,1	18,5	230	<2	8,6	22	13	2,2	<2	<2
8	23.12	04	22	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,4	25,2	550	6,9	15	34	38	15	7	<2
8	23.12	04	24	Seminarraum	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,0	25,2	330	2,2	12	24	20	6,5	3,6	<2
8	23.12	04	25	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,9	25,2	850	3,9	37	85	35	7	3,6	<2
8	23.12	04	27	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,8	25,2	500	5,9	16	33	36	13	6,5	<2
8	23.12	04	28	Labor	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,4	25,2	750	9,2	11	31	45	21	<2	41
5	23.12	04	41	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,3	25,2	385	<2	14	35	21	6,5	<2	<2
5	23.12	04	42	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,4	25,2	800	4,1	30	68	35	15	7,3	<2
5	23.12	04	43	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,6	25,2	290	4,5	8	20	19	7,4	3,3	<2
5	23.12	04	45	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	28,0	25,2	285	2,1	9,2	13	22	6,5	3,5	2,3
3	23.12	04	62	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,7	18,5	410	4,3	8,9	25	32	13	<2	2,6
3	23.12	04	63	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,6	18,5	450	4,6	11	28	27	17	<2	6,5
3	23.12	04	66	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,5	18,5	750	8,8	18	42	56	21	10	<2
3	23.12	04	67	Büro	11.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	25,3	18,5	350	3,1	9,1	21	26	9	4,8	<2
4	23.12	04	81	Büro	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,7	25,2	550	6,8	20	48	29	9	3,3	<2
4	23.12	04	82	Labor	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	27,7	25,2	650	2,7	25	55	31	10	3,2	6,1
4	23.12	04	84	Zentrallabor	10.08.2018	Kontrollmessung Sommer 2018	MNS	26,8	25,2	900	9	21	49	51	21	3,8	37